



**Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της
Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Τάτα Κάτια
Τηλέφωνο : 26510 09064-7333
Fax : 26510 07001
e-mail : supplies@uoi.gr

Ιωάννινα, 27/09/2021
Αριθμ. πρωτ. 1780

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)**

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «**Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων**», CPV:34913000-0 συνολικού προϋπολογισμού **δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εφτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.657,80€)** με ΦΠΑ (ΣΥΝ. 1687/31-08-2021, ΑΡ. ΠΡΩΤ.18945/31-08-2021). Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2021 Κ.Α 0863Α.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφοράς σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2^{ος} Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις **05/10/2021**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00**.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής, η οποία συνοδεύει την προσφορά, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

<p>Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.....» «Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων»</p>
--

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: <https://www.uoi.gr>



Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) **05/10/2021**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00**.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Πίνακας συμμόρφωσης
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Ιωάννινα, 27/09/2021

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Συνημμένα

- Πίνακας Συμμόρφωσης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



*Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της
Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση «**Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων**» προϋπολογισμού 10.657,80€ .

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών , για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν και προβλέπεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια και υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων .

2. Τόπος και χρόνος υλοποίησης της προμήθειας υλικών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη διακήρυξη ή/και τη σύμβαση. Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ. Συντήρησης Παν/πολης Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

3. Αντικατάσταση υλικών που καλύπτονται από εγγύηση

Για τα υλικά που παρουσίασαν πρόβλημα και καλύπτονται από εγγύηση (βλ. στήλη (2) του εντύπου οικονομικής προσφοράς) θα αντικαθίστανται από τον ανάδοχο με τη διαδικασία που αναγράφεται στη δήλωση συμμόρφωσης.

Ο
συντάκτης
Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης

Ιππόλυτος Κακοσίμος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο
Προϊστάμενος
Τμ. Μελετών

Χρήστος Μπουρνάκας
Πολιτικός Μηχανικός

θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρήστος Καραγιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1	Βανάκι 1/4" μέσα έξω βόλτα , ορειχάλκινο (mini).	τεμάχιο	10	5,00	50,00
2	Γωνία 1/4" έξω βόλτα , με ρακορ για σωληνάκι Rilsan Φ6/8 mm , ορειχάλκινο , είναι για μειωτές νερού GEMAK .	τεμάχιο	20	7,00	140,00
3	Ελαστική διαφραγματική μεμβράνη από EPDM για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A DN100 (4") -Y-.	τεμάχιο	2	180,00	360,00
4	Ελαστική διαφραγματική μεμβράνη από EPDM για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A DN125 (5") -Y-.	τεμάχιο	2	180,00	360,00
5	Ελαστική διαφραγματική μεμβράνη από EPDM για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A DN150 (6") -Y-.	τεμάχιο	2	200,00	400,00
6	Ελαστικό στεγανότητας έδρας από EPDM για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A DN100 (4") -Y-.	τεμάχιο	2	40,00	80,00
7	Ελαστικό στεγανότητας έδρας από EPDM για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A DN125 (5") -Y-.	τεμάχιο	2	40,00	80,00
8	Ελαστικό στεγανότητας έδρας από EPDM για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A DN150 (6") -Y-.	τεμάχιο	2	50,00	100,00
9	Μειωτής πίεσης νερού 1" , με ρακόρ βιδωτός , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με πίεση εισόδου PN 16 bar και ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου 1-7 bar , με σώμα ορειχάλκινο , με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας , CE.	τεμάχιο	1	110,00	110,00



Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων

10	Μειωτής πίεσης νερού 2" , με ρακόρ βιδωτός , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με πίεση εισόδου PN16 bar και ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου 1-7 bar , με σώμα ορειχάλκινο , με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας , CE.	τεμάχιο	1	150,00	150,00
11	Μειωτής πίεσης νερού 2+1/2" , με ρακόρ βιδωτός , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με πίεση εισόδου PN16 bar και ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου 1-7 bar , με σώμα ορειχάλκινο , με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας , CE.	τεμάχιο	1	250,00	250,00
12	Μειωτής πίεσης νερού GEMAK AS-A/Y-20A DN100 (4") , διπλού θαλάμου , με πιλότο, φλαντζωτός , χυτοσιδηρός GGG40 , PN16 100mm , με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας , CE .	τεμάχιο	1	1200,00	1.200,00
13	Μειωτής πίεσης νερού GEMAK AS-A/Y-20A DN125 (5") , διπλού θαλάμου , με πιλότο, φλαντζωτός , χυτοσιδηρός GGG40 , PN16 125mm , με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας , CE .	τεμάχιο	1	1500,00	1.500,00
14	Μειωτής πίεσης νερού GEMAK AS-A/Y-20A DN150 (6") , διπλού θαλάμου , με πιλότο, φλαντζωτός , χυτοσιδηρός GGG40 , PN16 150mm , με ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας , CE .	τεμάχιο	1	1800,00	1.800,00
15	Πιλότος εκτόνωσης πίεσης , για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A (4" , 5" & 6") PN16 .	τεμάχιο	2	220,00	440,00
16	Πιλότος μείωσης πίεσης νερού , για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A 4" και 5" (DN100 και DN125) PN16 .	τεμάχιο	2	200,00	400,00
17	Πιλότος μείωσης πίεσης νερού , για τον μειωτή GEMAK AS-A/Y-20A 6" DN150 PN16 .	τεμάχιο	2	220,00	440,00
18	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 1+1/2" PN16 , με εύρος 48-55mm και μήκος 150mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE .	τεμάχιο	1	100,00	100,00
19	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 2" PN16 , με εύρος 60-67mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE .	τεμάχιο	1	105,00	105,00



Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων

20	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 2+1/2" PN16 , με εύρος 70-78mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE .	τεμάχιο	1	110,00	110,00
21	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 6" PN16 , με εύρος 151-170mm και μήκος 250mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE .	τεμάχιο	3	140,00	420,00

Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%	8.595,00
Φ.Π.Α. 24%	2.062,80
Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%	10.657,80



*Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού και ανταλλακτικά αυτών, για τις ανάγκες της
Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων*